



РусГидро 0029701

РусГидро 0029701

ПАО «Красноярскэнергосбыт»

«03» ноября 2017 г.

Сведения о потребителе:

№ договора _____
 тел. _____
 Отв. лицо (Ф.И.О.) _____
 Должность _____

Акт № 17 допуска прибора учета в эксплуатацию

Потребитель: МКОУ «Чуноярская средняя школа № 13»
 Адрес: п. Чунояр, ул. Партизанская 33
 Вид проводимых работ замена электросчетчика
 Задание на выполнение работ выдал _____
 Представитель (и) ПАО «Красноярскэнергосбыт» Кияшко А.Н.
 Собственник электроустановки МКОУ «Чуноярская средняя школа № 13»
 Представитель (и) сетевой организации _____
 Представитель (и) потребителя _____
 Данные расчетного прибора учета электроэнергии потребителя до составления настоящего акта допуска прибора учета в эксплуатацию: _____
 Счетчик № 119416032 Тип 4268034 (5-60 А) Тр-ры тока _____ Рмакс = _____
 кВт
 Показания 000001,0 Тр-ры напр. _____
 Место установки счетчика, трансформаторов тока: _____
 Принадлежность сетей: Ангарский филиал АО «КрасЭко»

Наименование	Установлен счетчик		Снят счетчик	
	Активный	Реактивный	Активный	Реактивный
№ счетчика	119416032		319916	
Тип	4268034		СЭТЭк-021	
Ампер	5-60		5-50	
Вольт	3x220/1400		3x220/380	
Показание	000001,0		19503,32	
Класс точности	1		1	
Дата поверки	2012 III		2011 II	
Дата следующей поверки	2013 III		-	

Трансформаторы тока установлены.

Фаза	Номер	Тип	Коэффициент трансформации	Класс точности	Дата поверки	Дата следующей поверки	Опломбированы пломбами
A							
B							
C							

Трансформаторы тока сняты

Фаза	Номер	Тип	Коэффициент трансформации	Класс точности	Дата поверки	Дата следующей поверки	Опломбированы пломбами
A							
B							
C							

Векторная диаграмма и фактическая нагрузка: _____
 Счетчик(ки) опломбированы пломбами ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Клеммная крышка 0029702
 ; шкаф учета, вв. автомат 0029701
 Примечание / замечания к учету _____

Прибор учета допущен / ~~не допущен~~ в эксплуатацию
 (ненужное зачеркнуть)

Работа полностью окончена _____ час 15 мин.

Работу принял Зернов
 (ФИО, подпись)

Потребитель (представитель потребителя) Зернов
 ФИО _____ подпись _____

Представитель сетевой организации _____
 ФИО _____ подпись _____

«03» ноября 2017г.

Исполнитель: Кияшко А.Н.
 (ФИО, подпись)

Счетчик
электрической энергии
трехфазный

Мастерские


ЦЭ6803В

Руководство по эксплуатации
САНТ. 411152.101.01 РЭ



ОКП 42 2861 5

№ 119416032



Предприятие-изготовитель:
АО «Электротехнические заводы «Энергомера»
355029, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415
тел.: (8652) 35-75-27, факс: 56-66-90,
Бесплатная горячая линия: 8-800-200-75-27
e-mail: concern@energomera.ru
www.energomera.ru

Гарантийное обслуживание:
357106, Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул. Гагарина, д.217

ЭНЕРГОМЕРА